

Fra: Paul Ivar Stenstuen
Sendt: 5. februar 2018 14:46
Til: Grimstad, Jostein
Emne: SV: Orientering til kontrollutvalget

I samråd med kontrollutvalgets leder har en kommet til at svaret vil bli lagt fram som referatsak, og at det ikke vil være nødvendig med en orienteringssak med oppmøte fra administrasjonen.

Mvh

Med vennlig hilsen



Paul Stenstuen
Kontrollsekretær
Konsek Trøndelag IKS
900 39 065
www.konsek.no

Fra: Grimstad, Jostein [<mailto:jostein.grimstad@verdal.kommune.no>]
Sendt: mandag 5. februar 2018 14.27
Til: Paul Ivar Stenstuen <paul.ivar.stenstuen@konsek.no <<mailto:paul.ivar.stenstuen@konsek.no>>>;
Kotheim, Bård <baard.kotheim@verdal.kommune.no <<mailto:baard.kotheim@verdal.kommune.no>>>;
Selseth, Trond <trond.selseth@verdal.kommune.no <<mailto:trond.selseth@verdal.kommune.no>>>
Emne: SV: Orientering til kontrollutvalget

Mener du da at det ikke trengs noe ytterligere oppmøte, men at du refererer dette?

Jostein

Fra: Paul Ivar Stenstuen [<mailto:paul.ivar.stenstuen@konsek.no>]
Sendt: 5. februar 2018 14:18
Til: Kotheim, Bård <baard.kotheim@verdal.kommune.no <<mailto:baard.kotheim@verdal.kommune.no>>>; Grimstad, Jostein
<jostein.grimstad@verdal.kommune.no <<mailto:jostein.grimstad@verdal.kommune.no>>>; Selseth,
Trond <trond.selseth@verdal.kommune.no <<mailto:trond.selseth@verdal.kommune.no>>>
Emne: SV: Orientering til kontrollutvalget

Dette treffer nok godt innenfor i forhold til det kontrollutvalget ønsker å høre.

Mvh

Med vennlig hilsen



Konsek

Paul Stenstuen
Kontrollsekretær
Konsek Trøndelag IKS
900 39 085

www.konsek.no

Fra: Kotheim, Bård [<mailto:baard.kotheim@verdal.kommune.no>]

Sendt: mandag 5. februar 2018 10.53

Til: Grimstad, Jostein <jostein.grimstad@verdal.kommune.no>; Selseth, Trond <trond.selseth@verdal.kommune.no>; Paul Ivar Stenstuen <paul.ivar.stenstuen@konsek.no>

Kopi: Kotheim, Bård <baard.kotheim@verdal.kommune.no>

Emne: SV: Orientering til kontrollutvalget

Vi har automatisk innbruddsalarm på følgende anlegg vedrørende vannverket:

- Hallemsåsen vannrenseanlegg
- Hallemsåsen høydebasseng
- Hallia høydebasseng
- Råvannspumpestasjon Leksdalsvatnet

Utgående alarm går direkte til NOKAS. Dessuten går innbruddsalarmen fra Hallemsåsen vannrenseanlegg direkte ut til Teknisk vakt.

Mvh

Bård Kotheim

Verdal kommune

Virksomhetsleder teknisk drift

91893781/74048527

Fra: Grimstad, Jostein

Sendt: 5. februar 2018 10:33

Til: Selseth, Trond <trond.selseth@verdal.kommune.no>; Kotheim, Bård <baard.kotheim@verdal.kommune.no>

Emne: VS: Orientering til kontrollutvalget

Her er en tilleggsbestilling til neste møte i kontrollutvalget.

Svar til Paul om det er mulig, møtet er 13. februar.

Jostein

Fra: Paul Ivar Stenstuen [<mailto:paul.ivar.stenstuen@konsek.no>]

Sendt: 5. februar 2018 09:22

Til: Grimstad, Jostein <jostein.grimstad@verdal.kommune.no>
<<mailto:jostein.grimstad@verdal.kommune.no>>

Kopi: john@omega.no <<mailto:john@omega.no>>

Emne: Orientering til kontrollutvalget

En viser til oppslag i media om innbrudd ved vannverket i Bodø. Kontrollutvalget ber på denne bakgrunn om en orientering i førstkommende møte vedrørende sikring av vannverk/vannforsyning i Verdal kommune.

Mvh

Med vennlig hilsen



Konsek
KONTROLLUTVALGET

Paul Stenstuen
Kontrollsekretær
Konsek Trøndelag IKS
900 39 085
www.konsek.no