

INDRE FOSEN KOMMUNE AREAL VAR-
SEKTOREN
Indre Fosen kommune, Postboks 23
7101 RISSA

Deres ref:
Vår ref: 2021/112259
Dato: 7. juni 2021
Org.nr: 985399077

v/ Linda Kristin Garnes

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler



Revisjonsrapport med varsel om at vi vurderer å gi dere pålegg om etablering av farekartlegging for å sikre fjerning av parasitter

Det ble gjennomført en revisjon av Skaugdal vannverk 1. mars 2018. Tilstede ved denne revisjonen var Jan Helge Grydeland og Ragnar Dyrendal.

Det ble senere samme år gjort endringer i kommunestrukturen i forbindelse med kommunesammenslåingen av Rissa og Leksvik kommuner, til Indre Fosen kommune. Disse endringene førte til at vannverk ble overført fra Rissa kommune- teknisk drift/vedlikehold til Indre kommune Areal VAR- sektoren. Da pålegget i mars 2018 ble sendt ut var ikke disse endringene gjennomført enda.

Ettersom dette pålegget ikke er etterkommet ser vi oss nødt til å varsle pålegget på nytt i den nye seksjonen til Indre-Fosen kommune som heter Areal VAR - sektoren.

Vi sender i den anledning ut en ny rapport som erstatter rapport med saks nr. 2018/46388.

På grunn av tekniske begrensninger i vårt datasystem MATS, må vi starte med å varsle det allerede gitte pålegget med et nytt varsel.

Frist for å gi uttalelse:

Dersom dere er uenig i pålegget som vi varsler eller har andre merknader til dette brevet, ber vi om at dere gir tilbakemelding til oss innen **11. juni 2021**.

Etter denne datoen vil vi vurdere eventuelle tilbakemeldinger dere kommer med, og avgjøre om vi skal gi det pålegget som vi varsler i dette brevet.

Vi viser til inspeksjonen hos INDRE FOSEN KOMMUNE AREAL VAR-SEKTOREN 31. mai 2021.

Inspeksjonen ble utført av seniorinspektør Tove Marie Hervik.

Tilsynet omfattet

- Skaugdal Vannverk/Indre Fosen kommune Areal VAR- Sektoren

Oppsummering av revisjonen

Det ble under revisjonen som gjennomført 1. mars 2018 sett på følgende:

- § 6. Farekartlegging og farehåndtering: - ikke funnet iorden, se varsel om pålegg
- § 13. Vannbehandling: Ikke funnet iorden- se varsel om pålegg

Vi vurderer å gi dere pålegg om å etablere en farekartlegging der det vurderes hvordan dere kan sikre at drikkevannet ikke inneholder parasitter.

Varsel om at vi vurderer å gi dere pålegg

Skaugdal vannverk skal etablere en farekartlegging der det vurderes om det er nødvendig å etablere et rensetrinn på drikkevannet, som sikrer at parasitter blir fjernet. Dere skal også vurdere om vannverket har tilstrekkelig antall hygieniske barrièrer.

Vedtaket vil bli fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften § 13 Vannbehandling Det er matloven §23. som gir Mattilsynet hjemmel til å fatte vedtak når disse bestemmelsene er brutt.

Reglene som gjelder:

Det er krav om at vannverkseier skal identifisere farene som må forebygges, fjernes eller reduseres til et akseptabelt nivå for å sikre levering av tilstrekkelig mengder helsemessig trygt drikkevann. jfr. § 6

Det er også vannverkseier som skal sikre at råvannet behandles slik at drikkevannet tilfredsstillere kravene i § 5. Denne vannbehandlingen skal bestå av metoder som fjerner eller inaktiverer sykdomsfremkallende virus, bakterier, parasitter eller andre mikroorganismer, skal alltid inngå, med mindre vannforsyningssystemet har grunnvannskilde og farekartleggingen etter § 6 tilsier at det ikke er nødvendig. jfr. § 13.

Vi har observert:

Det ble ikke fremlagt en farekartlegging for Skaugdal vannverk under revisjonen.

Skaugdal vannverk har desinfisering med klor.

Mattilsynet vurderer dette slik:

Det er viktig at dere sørger for at råvannet er tilstrekkelig behandlet slik at drikkevannet tilfredsstillere kravene i § 5. Grenseverdier.

Vannbehandlingen skal være tilpasset

- a) råvannskvaliteten
- b) farene identifisert i samsvar med § 6 og
- c) mengden produsert vann pr. døgn

En vannbehandlings-metode som fjerner eller inaktiverer sykdomsfremkallende virus, bakterier, parasitter eller andre mikroorganismer, skal alltid inngå, med mindre vannforsyningssystemet har grunnvannskilde og farekartleggingen etter § 6., tilsier at det ikke er nødvendig. Skaugdal vannverk

har desinfisering med klor, dette er ikke god nok beskyttelse mot parasitter. Dette gir dermed ikke en god nok hygienisk barriere. Det er kun desinfisering med UV-stråler, som vil gi en tilstrekkelig beskyttelse mot parasitter.

Det er et viktig prinsipp i Norge at man så langt det er mulig baserer drikkevannsforsyningen på råvannskilder som er lite utsatt for forurensning. Dette vil gi en bedre trygghet enn å måtte fjerne eller uskadeliggjøre forurensninger gjennom vannbehandlingen.

Drikkevannskilden til Skaugdal vannverk er Storvatnet, og området rundt er et meget populært rekreasjons - og utfartsområde. Dette betyr at drikkevannskilden i stor grad kan være utsatt for forurensning fra folk som ferdes i og rundt Storvatnet. For å beskytte en overflatekilde er det vanlig å begrense aktivitetene i nedbørsfeltet og i selve vannkilden. Helst bør hele det tilhørende nedbørsfeltet beskyttes mot forurensning, men dette er ofte vanskelig å få til. For store vannkilder som Storvatnet, er det vanlig i inndele nedbørsfeltet i soner. Mattilsynet har ingen opplysninger som tyder på at dette er gjort for Storvatnet. Det man kan gjøre, er å sikre et visst område rundt inntaket mot forurensende eller potensielt forurensende aktiviteter, samt aktiviteter som kan skade inntaket fysisk.

Det ble ikke fremlagt en farekartlegging under revisjonen. Det ble opplyst at denne er under arbeid. I den nye drikkevannsforskriften, legges det stor vekt på at vannverkseier skal legge farekartlegging til grunn, både når det gjelder prøvetakingsplan (§ 19.), beskyttelsestiltak (§ 12.) og vannbehandling (§ 13.) Det er viktig at dere ser for dere hvilke farer som kan true vannforsyningen. Dette betyr at dere må vurdere hvilke deler av vannforsyningssystemet som kan bli påvirket ved forskjellige årsaker til farer. Og at dere må ha klart for dere hvilke farer som kan være utfordrende. Det må også vurderes om dere har et tilstrekkelig antall hygieniske barrierer. Hvis dere kommer frem til at klorering gir en tilstrekkelig hygienisk barriere, må dette begrunnes f.eks med at det er lite sannsynlig med parasitter eller at det blir analysert for disse.

Drikkevannskilden Storvatnet er ikke godt nok beskyttet til at kilden kan betegnes som en hygienisk barriere. Det finnes blant annet ingen klausulering bestemmelse for området til vannverket. Desinfisering med klor vil heller ikke kunne gi en tilstrekkelig hygienisk barriere, da klor ikke gir en god nok beskyttelse for å fjerne parasitter.

Det skal sies at prøvesvar etter analyser av drikkevannet har vært tilfredsstillende, og at dere tar ut prøver hver måned. Dere analyserer for Clostridium perfringens en gang pr. år. Det opplyses at det tas ut fire råvannsprøver pr år.

For å sikre at abonnentene ikke utsettes for smitte fra parasitter, pålegges dere å vurdere antall hygieniske barrierer i en farekartlegging, og om det er tilfredsstillende kun med klor desinfisering. Dere må vurdere om det skal skaffes et UV-anlegg.

Mattilsynet vurderer at regelbruddet kan sette mattryggheten i fare. For å sikre at driften foregår innenfor regelverkets krav, må dere gjennomføre tiltak innen en bestemt frist.

Vi mener at at det vil være rimelig at dere etablerer en fareanalyse for å sikre fjerning av parasitter i drikkevann, innen

30. juni 2021

Se regelverk og rettigheter.

Med hilsen

Lisbeth Rannem
seksjonssjef

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.*

Vedlegg:
Regelverk og rettigheter
Uttalelse til varsel om vedtak

Regelverk og rettigheter

Mattilsynet kan føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak

Mattilsynet har hjemmel til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak i matloven § 23.

Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen

Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen. Dette betyr at du kan kreve å få vite hvilket regelverk som gjelder, hvor du finner regelverket og hvordan dette regelverket skal forstås. Du har også rett til å få vite hvordan saken din behandles og hvilke rettigheter du har i den sammenheng. Men vi kan ikke gi konkrete råd om hvordan du skal oppfylle regelverket. Plikten til å veilede følger av forvaltningsloven § 11.

Du har rett til å uttale deg

I dette brevet har du fått forhåndsvarsel om at vi vurderer å fatte enkeltvedtak. Du har rett til å uttale deg hvis du mener at noe i forhåndsvarselet er feil, at vedtaket er unødvendig, urimelig eller umulig å gjennomføre. Du bør også si fra hvis du allerede har rettet opp avviket. Du må sende uttalelsen til oss innen **11. juni 2021**.

Du har rett til å se saksdokumentene

Du har også rett til å få innsyn i saksdokumentene. Innsynsretten følger av forvaltningsloven §§ 18 - 21.

Vi har vurdert saken etter dette regelverket

- Lov 19. des. 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven)
- FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift 22. des. 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)

Vi har funnet brudd på disse bestemmelsene:

- Drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering
- Drikkevannsforskriften § 13 Vannbehandling

Mattilsynet Avdeling Innherred og Fosen
v/ Tove Marie Hervik
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal

Deres ref:
Vår ref:
Dato:
Org.nr:

UTTALELSE TIL VARSEL OM VEDTAK

Det vises til varsel om vedtak fra Mattilsynet, Avdeling Innherred og Fosen gitt i rapport datert 7. juni 2021 med saksnummer 2021/112259 med uttalerett innen 11. juni 2021.

Uttalelse fra: INDRE FOSEN KOMMUNE AREAL VAR-SEKTOREN

Uttalelse

Her gis tilføyelser og bemerkninger som har betydning for saken / beskrivelse av tiltak som er utført / skal utføres.

Eventuelt ytterligere opplysninger, som for eksempel kopi av utfylt avviksskjema, gis i vedlegg.

Varslet vedtak	Vedtaket skal oppfylles innen	Uttalelse
Skaugdal vannverk skal etablere en farekartlegging der det vurderes om det er nødvendig å etablere et rensetrinn på drikkevannet, som sikrer at parasitter blir fjernet. Dere skal også vurdere om vannverket har tilstrekkelig antall hygieniske barrierer.	30. juni 2021	

Sted:

Dato:

.....
Ansvarlig for virksomheten

