



Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Namsos kommune

Arkivsak: 23/229
Møtedato/tid: 08.06.2023 kl 09:00 – 13.00
Møtested: Namsos Helsehus

Møtende medlemmer:

Bjørn Dag Derås, leder
Hege B. Skillingstad
Bjørnar Smines
Jan Arve Homstad
John Arne Andersen

Forfall:

Siri A. Devik

Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS
Jane Tingstad, virksomhetsleder, sak 18/23
Magnus Solbakk, avd.leder korttidsavdelingen og fysio-/ergoterapiavd., sak 18/23
Øystein Hitland, avd.leder langtidssavd. 3, sak 18/23
Anita Iversen, avd.leder demensavd., sak 18/23
Linda Johansen, avd.leder langtidssavd. 2, sak 18/23
Astrid S. Kvamsø, avd. leder psykisk helse, sak 18/23
Hege Denstad Kimo, korttidsavdelingen, vara verneombud, sak 18/23
Reidar Tessem, representant pårørenderåd, sak 18/23

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
18/23	Besøk på Namsos Helsehus
19/23	Referatsaker juni 23
20/23	Godkjenning av protokoll

Sak 18/23 Besøk på Namsos Helsehus

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
08.06.2023

Saknr
18/23

Forslag til vedtak

Besøket tas til orientering

Behandling:

Kontrollutvalget gjennomførte samtaler med virksomhetsleder, avdelingsledere, verneombud, og representant pårørenderåd. De besvarte spørsmål fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget fikk omvisning på Helsehuset.

Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget uttrykker bekymring for:*
 - *At varmtvannsutfordring, for store skiftninger i temperatur, ikke er løst.*
 - *Brannavvik, jfr. rapport fra 2019, er ikke lukket.*
 - *Stor variasjon i nettdekningen på huset. All sensor- og velferdsteknologi som er implementert er avhengig av internettkommunikasjon.*
2. *Besøket forøvrig tas til orientering.*
3. *Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunedirektøren.*

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 1) Kontrollutvalget uttrykker bekymring for:
 - At varmtvannsutfordring, for store skiftninger i temperatur, ikke er løst.
 - Brannavvik, jfr. rapport fra 2019, er ikke lukket.
 - Stor variasjon i nettdekningen på huset. All sensor- og velferdsteknologi som er implementert er avhengig av internettkommunikasjon.
- 2) Besøket forøvrig tas til orientering.
- 3) Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunedirektøren.

Sak 19/23 Referatsaker juni 23

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
08.06.2023

Saknr
19/23

Forslag til vedtak

Referatene tas til orientering

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Referatene tas til orientering

Sak 20/23 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
08.06.2023

Saknr
20/23

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes

Behandling:

Protokollen gjennomgått i møtet.

Enstemmig

Vedtak:
Protokollen godkjennes
