



## Saksfremlegg

| Utvalg        | Utvalgssak | Møtedato |
|---------------|------------|----------|
| Formannskapet |            |          |
| Kommunestyret |            |          |

### Forvaltningsrapport vann og avløpsområdet

#### Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:

Saken tas til orientering

#### Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Forvaltningsrevisjonsrapport

#### Saksopplysninger:

Kontrollutvalget i Stjørdal kommune bestilte i møte 12.12.21 (sak 04/21) en forvaltningsrevisjon med tema vann og avløp, med fokus på forsyningssikkerhet og driftsøkonomi.

I bestillingen påpekes: «Det å legges vekt på en evaluering av kommunens ivaretagelse av forsyning- og leveranse sikkerhet og driftsøkonomi, både her og nå og i et lenger helhetlig tidsperspektiv. Herunder om dette er forankret i risiko- og sårbarhetsanalyser og i prognoser»

Revisjon Midt-Norge SA gjennomførte forvaltningsrevisjonen i perioden mai 2022 til oktober 2022.

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjøre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Forvaltningsrevisjonen ble overlevert kommunen 26.10.22.

Kommunestyret behandlet saken i møte 24.11.22, sak 90/2022

I kommunestyrets behandling av sak 90/2022 Forvaltningsrapport -Vann og avløpsområdet- ble det gjort følgende vedtak:

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gripe fatt i de avdekkede avvik og forbedringspunkter, herunder å:

- a. *Utarbeide en plan for levering av nødvann utenom ordinært distribusjonssystem.*

- b. *Utarbeide en helhetlig tiltaksplan for fornying av de delene av ledningsnett for drikkevann som ikke er i tilfredsstillende stand.*
  - c. *Utarbeide rutiner som sikrer at styringssystemene for drikkevann er tilfredsstillende sikret mot uautorisert tilgang og bruk.*
  - d. *Sørge for at det utarbeides en samlet ROS-analyse og beredskapsplan for kommunenes avløpstjenester.*
  - e. *Sørge for at planlegging av samlet kapasitet innen avløpstjenester i kommunen gjøres på grunnlag av demografiske befolkningsframskrivninger.*
  - f. *Oppdatere kommunens samlede oversikt over infrastruktur i tilknytning til vann og avløp (i hovedplan vann og avløp, samt registrering av alle egenskapene ved vannledningene, i Gemini VA)*
  - g. *Sørge for at det foreligger rutiner eller internt reglement for å hensyn ta livssykluskostnader for større investeringer i infrastruktur for vann og avløp.*
  - h. *Sørge for at planer og rutiner holdes oppdatert og etterleves.*
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram en framdriftsplan i første møte på nyåret.

Her er framdriftsplan jfr. bokstavpunktene i del 1:

- a. *Utarbeide en plan for levering av nødvann utenom ordinært distribusjonssystem.*
  - i. 28.mars ble det avholdt en samling mellom 20 kommuner i regionen hvor alt av nødvannsutstyr i hver enkelt kommune ble listet opp.  
Her er det tilstrekkelig med utstyr til å dekke Stjørdal kommunes behov for nødvann. Det vil bli en ny samling på nyåret i 2024 for å følge opp dette arbeidet.
- b. *Utarbeide en helhetlig tiltaksplan for fornying av de delene av ledningsnett for drikkevann som ikke er i tilfredsstillende stand.*
  - i. Dette vil bli presentert i ny hovedplan VA, som er under utarbeidelse og som vil være ferdig 18.oktober. Planen kommer til politisk behandling etter det.
- c. *Utarbeide rutiner som sikrer at styringssystemene for drikkevann er tilfredsstillende sikret mot uautorisert tilgang og bruk.*
  - i. Her jobbes det på to plan. For det første er Kommune CSIRT i samarbeid med Værnesregionen IT engasjert for å kartlegge digital sikkerhet i VA-sektoren i Stjørdal kommune. For det andre pågår det et arbeid med å sikre alle lokasjoner med skallsikring og ny type adgangskontroll. Dette arbeidet vil bli ferdigstilt i 2024.
- d. *Sørge for at det utarbeides en samlet ROS-analyse og beredskapsplan for kommunenes avløpstjenester.*
  - i. ROS-analyse vil bli omhandlet i ny Hovedplan VA. En ny beredskapsplan vil bli laget i forbindelse med dette arbeidet, men vil ikke være en del av hovedplan VA
- e. *Sørge for at planlegging av samlet kapasitet innen avløpstjenester i kommunen gjøres på grunnlag av demografiske befolkningsframskrivninger.*
  - i. Demografiske befolkningsframskrivninger er en viktig del i hovedplan VA og planlegging av samlet kapasitet innen avløpstjenester i kommunen vil bli utført i forbindelse med utarbeidelse av hovedplan VA.

- f. *Oppdatere kommunens samlede oversikt over infrastruktur i tilknytning til vann og avløp (i hovedplan vann og avløp, samt registrering av alle egenskapene ved vannledningene, i Gemini VA)*
  - i. Dette vil bli presentert i ny hovedplan VA. I tillegg jobbes det med å registrere alle egenskaper ved vannledninger, hovedsakelig ledninger tilknyttet gamle Lånke vasslag. Dette vil være ferdigstilt i 2024.
- g. *Sørge for at det foreligger rutiner eller internt reglement for å hensyn ta livssyklus kostnader for større investeringer i infrastruktur for vann og avløp.*
  - i. Dette blir ivaretatt i ny hovedplan VA. Ved større investeringer blir dette ivaretatt og beskrevet i anbudet.
- h. *Sørge for at planer og rutiner holdes oppdatert og etterleves.*
  - i. Planer, rutiner, analyser og vesentlige vurderinger vil bli lagt inn og systematisert i det nye kvalitetsstyringssystemet til kommunen, Compilo.

### **Vurdering:**

Kommunedirektøren mener kommunen har grepet tak i de avdekkede avvik og forbedringspunkter og mener framlagte framdriftsplan gir et godt grunnlag for videre arbeid om leveringssikkerhet, kapasitet og kostnadseffektivitet innen vann og avløp i kommunen. Kommunedirektøren beklager at saken ikke kom opp på første møtet på nyåret.